

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. OPERAGUA/DCOH/SCP-OP/LP-09/2022

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 39 DE SU REGLAMENTO, SE DA INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 16:00 HRS DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2022, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M., UBICADA EN AV. LA SÚPER LOTE 3, 7A - 7B, MANZANA C44A, PRIMER PISO, COL. CENTRO URBANO, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54700. LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA Y LOS REPRESENTANTES POR PARTE DE LOS INTERESADOS, PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES, MISMA QUE TIENE POR OBJETO QUE LOS INTERESADOS MANIFIESTEN SUS DUDAS Y PLANTEÉN SUS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN, DEBIDAMENTE PROGRAMADA EN LAS BASES EMITIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 91 CM Ø CON TUBERÍA DE PEAD E HINCADO DE CAMISA DE CONCRETO REFORZADO DE 48", PARA PASO DE COLECTOR COMBINADO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN VÍAS FÉRREAS, AV. EL PERAL, PUEBLO DE SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO."

ORDEN DEL DÍA

- I. PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ASISTENTES.
- II. APERTURA DE LA SESIÓN DE ACLARACIONES.
- III. PLANTEAMIENTO DE DUDAS POR LOS INTERESADOS Y RESPUESTAS DEL CONVOCANTE.
- IV. SECCIÓN DE SUGERENCIAS.
- V. CLAUSURA DEL ACTO.

I. PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ASISTENTES.		
INTERESADOS	REPRESENTANTE	IDENTIFICACIÓN
AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	C. LEOPOLDO MENDOZA ALVAREZ	INE 0408039927337
DIAUTO SERVICIO, S.A. DE C.V.	C. EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ	INE 4253078404641
GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	C. EMILIANO ZAPATA CABRERA	INE 5523048333335
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC, S.A. DE C.V.	C. EDILBERTO MARTIN RODRIGUEZ	INE 4489036093033

II.- APERTURA DE LA SESIÓN DE ACLARACIONES.

LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE NO REALIZA ACLARACIONES A LAS BASES, A SUS ANEXOS Y A LOS TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN. ASÍ MISMO, MANIFIESTA QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A TRAVÉS DE COMPRANET NI POR MEDIO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN DE OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M.

III.- PLANTEAMIENTO DE DUDAS POR LOS INTERESADOS Y RESPUESTAS DEL CONVOCANTE

AGUATOTAL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. LEOPOLDO MENDOZA ALVAREZ	
PREGUNTA	NO PRESENTA PREGUNTAS.
DIAUTO SERVICIO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ	
PREGUNTA	NO PRESENTA PREGUNTAS.

GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE
C. EMILIANO ZAPATA CABRERA

PREGUNTA	EN EL CONCEPTO ADLCH 001 "SUMINISTRO DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 1.22 M DE Ø" NO MARCA EL GRADO DE TUBERÍA POR FAVOR ESPECIFICAR. (SIC)
RESPUESTA	LA TUBERÍA ES DE GRADO 3.
PREGUNTA	EN EL CONCEPTO SFSCT001 "SERVICIO DE SUPERVISIÓN SOLICITADO POR LA S.C.T. FAVOR DE ESPECIFICAR LOS ALCANCES. (SIC)
RESPUESTA	SERVICIO QUE SOLICITA LA SCT Y EL ALCANCE CORRESPONDE AL CRUCE DE LAS VÍAS FÉRREAS.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE
C. EDILBERTO MARTIN RODRIGUEZ

PREGUNTA	¿LA DEPENDENCIA ENTREGARÁ EL PROYECTO COMPLETO? PORQUE: EN EL PROYECTO NO SE OBSERVA NINGÚN DETALLE DEL ADEME METÁLICO ESPECIFICADO EN EL CONCEPTO MADM0001. NO HAY NINGÚN DETALLE DE LA CONEXIÓN DE LAS PIEZAS ESPECIALES NI SU UBICACIÓN ESPECÍFICA DE LA INSTALACIÓN, ES IMPORTANTE CONTAR CON EL DETALLE ESPECÍFICO YA QUE LO SEÑALADO COMO DETALLE EN EL PLANO SCP-082-D.C.-01-PLANTA GENERAL NO ES SUFICIENTE PARA SU ANÁLISIS. EN NINGÚN PLANO SE APRECIA EL DETALLE DE LA CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS NI SU UBICACIÓN. (SIC)
RESPUESTA	SE COMPLEMENTARÁ EN LOS PLANOS LOS DETALLES SOLICITADOS Y ESTARÁ DISPONIBLE EN COMPRANET.
PREGUNTA	¿LA DEPENDENCIA ENTREGARÁ CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON CANTIDADES?, YA QUE EL ENTREGADO EN LAS BASES NO TRAE CANTIDADES. (SIC)
RESPUESTA	EL CATÁLOGO ACTUALIZADO YA SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN COMPRANET.
PREGUNTA	¿EL FOLIO DE LA PROPUESTA ES CONTINUO O PUEDE SER SEPARADO?. (SIC)
RESPUESTA	ES CONTINUO.





IV.- SECCIÓN DE SUGERENCIAS

SE LE RECUERDA A LOS INTERESADOS QUE, PARA UN MEJOR CONTROL EN LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DEBERÁ PRESENTAR SUS PROPUESTAS IDENTIFICANDO CADA DOCUMENTO QUE SE SOLICITA EN LAS BASES, CON SEPARADORES, DEBIDAMENTE FOLIADOS Y FIRMADOS EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS.


TODOS LOS DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER DIRIGIDOS AL ING. MAURICIO J. RAMÍREZ ROSALDO DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M.

V.- CLAUSURA DEL ACTO


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SIENDO LAS 16:45 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO.

LICITANTES	FIRMA
AGUATOTAL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. LEOPOLDO MENDOZA ALVAREZ	
DIAUTO SERVICIO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ	
GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. EMILIANO ZAPATA CABRERA	
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. EDILBERTO MARTIN RODRIGUEZ	


POR EL ORGANISMO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M.




ING. ANGÉLICA LÓPEZ MARTÍNEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS



ING. THALÍA JANICE ROJAS ÁLVAREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS TÉCNICOS



ING. ALEJANDRO BLANCO GONZÁLEZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA



ARQ. EMMANUEL DE JESÚS PAREDES
AUDITOR
CONTRALORÍA INTERNA